

Odpowiedź na pytanie do SIWZ cz. I

**Pytanie:**

1. Czy dla pkt. 2 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dopuszczają Państwo wodomierze suchobieżne objętościowe DN40, L=300 zgodnie z zatwierdzeniem MID Q3=16m<sup>3</sup>/h, R160?

**Odpowiedź:**

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza wodomierze objętościowe w klasie R160

Członek Zarządu

(-) Robert Pyryt